



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Москве**
в Центральном административном округе г. Москвы

улица Большая Дмитровка, д.8, строения 1,2,3, Москва, Россия, 107031,
телефон: (495) 692 43 10, факс: (495) 492 43 10, E-mail: cao@77.rosпотребнадзор.ru, <http://77.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

04-03/18 № 83-02914/8

на № _____ от _____

Шуваловой А.О.
astrians@yandex.ru

о рассмотрении обращения

Уважаемая Анастасия Олеговна!

В территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном АО г. Москвы (далее – территориальный отдел) рассмотрено Ваше обращение на ухудшение условий проживания от работы вентиляционного оборудования предприятия общественного питания ООО «КОРОЛЕВСКАЯ РЫБА», расположенного по адресу: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.23/25.

В отношении ООО «КОРОЛЕВСКАЯ РЫБА» специалистами территориального отдела проведена внеплановая выездная проверка с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» для проведения измерений уровня шума от работы вентиляционного оборудования и экспертизы организованного в предприятии общественного питания ООО «КОРОЛЕВСКАЯ РЫБА» воздухообмена на соответствие (несоответствие) требованиям санитарного законодательства.

На основании экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» установлено, что уровни шума в жилой комнате квартиры № 159 дома 23/25 по площади Смоленской-Сенной, при работе выносного инженерного оборудования ООО «КОРОЛЕВСКАЯ РЫБА», расположенного по адресу: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.23/25, на момент обследования не превышают допустимые значения для дневного времени суток в нормируемом диапазоне частот.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены нарушения требований санитарных правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части организации системы вентиляции предприятия общественного питания ООО «КОРОЛЕВСКАЯ РЫБА», расположенного по адресу: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.23/25.

18360000

За выявленные нарушения в отношении ООО «КОРОЛЕВСКАЯ РЫБА» и ответственного должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

ООО «КОРОЛЕВСКАЯ РЫБА» дано предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений санитарных требований, которое находится на контроле в территориальном отделе.

Порядок обжалования гражданином решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих регламентирован Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. №21-ФЗ.

Начальник (заместитель)
территориального отдела



Мошкова О.Ю.